



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0302-2997677



(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: THW1G-2000

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: THW1G-2000 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-08 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号																					
试验结论: 按原获证(2017010302961373)产品依据 GB/T14048.3-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2017010302961373)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: THW1G-2000; 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV; 额定绝缘电压(Ui): 1000V; 额定工作电压(Ue): AC400V、AC690V; 额定电流(Ie): 200A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 1900A, 2000A; 约定发热电流(Ith): 630A(200A, 250A, 400A, 500A, 630A)、1600A(800A, 1000A, 1250A, 1600A)、2000A(1900A, 2000A); Icm(峰值): 105kA; Icw: 50kA/1s; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P、4P; 外壳防护等级: IP20(正面); 辅助回路: 种类和对数: 6NO+6NC; Ith: 6A; 相对使用类别下额定工作电流和工作电压: AC-15: Ue/Ie: 230V/1.5A、400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: 110V/0.55A、220V/0.27A																						
主检: 鲁建平 签字:  日期: 2019-01-15	 (检测机构名称、盖章) 2019年01月15日																					
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2019-01-15																						
签发: 张 洁 签字:  日期: 2019-01-15																						
备注: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>利用已获证书结果模式认证</th> <th>母证书</th> <th>利用已获证书结果模式申请</th> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>TGW45G-2000</td> <td>THW1G-2000</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2017010302961373</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 本试验报告引用编号为“12901-20188059-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。</td> </tr> </table>		利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请	委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	TGW45G-2000	THW1G-2000	母证书编号	2017010302961373		母证书检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心)		说明: 本试验报告引用编号为“12901-20188059-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请																				
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	TGW45G-2000	THW1G-2000																				
母证书编号	2017010302961373																					
母证书检测机构	国家中低压配电设备质量监督检验中心(镇江市产品质量监督检验中心)																					
说明: 本试验报告引用编号为“12901-20188059-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。																						