



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015010302753072

## 委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者（制造商）名称、地址

浙江金莱勒电气有限公司  
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

## 生产企业名称、地址

浙江金莱勒电气有限公司  
浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HH15(□)-400/□□、HH15(□)-630/□□；型号解释详见附件；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ith: 630A；Ue: AC380V；  
Ie: 400A、630A；使用类别：AC-21B；Icw: 12.6kA/1s；Icm（峰值）：25.2kA；极数：3P、3P+N（N  
极常通，不适用于隔离）、4P；配用的辅助触头：Ith: 6A；1NO1NC、2NO2NC；AC-13: Ue/Ie:  
380V/6A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019 年 03 月 13 日 有效期至：2021 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015 年 02 月 05 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆杨

## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2015010302753072

纸 号：

型号的解释：

HH	15	(□)	-	□	/	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) QA: 隔离开关; QP: 客户定义另一种型号隔离开关 (两者仅铭牌不同)
- (4) 额定电流 (A): 400、630
- (5) 极数: 3-三极, 3N-三极+直通 N 极, 4-三极+可通断 N 极
- (6) “1” 表示带辅助触头一常开一常闭; “2” 表示带辅助触头二常开二常闭; 无则用 “0” 表示

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任： 陆 楠

## 中国质量认证中心