



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式




申请编号: A2018CCC0304-2982537
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: THC2-250, 300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: THC2-250, 300 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-11-19 完成日期: 2018-12-24	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 乐清市赛欧电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇广乐路 12 弄 12 号 生产企业: 乐清市赛欧电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇广乐路 12 弄 12 号																					
试验结论: 原获证(2012010304569759)产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2012010304569759)产品型号, 产品描述、内部结构一致。																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THC2-250, 300; Ith:300A; 使用类别:AC-3; Ui:660V; Ue:AC380V/220V; Ie:250A(THC2-250)、300A(THC2-300); Us:AC220V, 380V/50Hz; 3P; 配用的辅助触头: Ith:10A, AC-15:380V/0.95A, DC-13:220V/0.15A																						
主检:  日期: 2018-12-24	 福建省产品质量检验研究院 2018 年 12 月 28 日																					
审核:  日期: 2018-12-26																						
签发:  日期: 2018-12-28																						
备注:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">利用已获证书结果模式</th> <th style="width: 40%;">母证书</th> <th style="width: 35%;">利用已获证书结果扩展委托人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>乐清市赛欧电气有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇广乐路 12 弄 12 号</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>CJX1-250, 300</td> <td>THC2-250, 300</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2012010304569759</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“C-027-12DQ355(A2012CCC0304-1318691))”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1607 除产品型号不同外, 其余参数均一致。 </td> </tr> </tbody> </table>		利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人	委托人名称	乐清市赛欧电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇广乐路 12 弄 12 号	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	CJX1-250, 300	THC2-250, 300	母证书编号	2012010304569759		母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院		说明: 本试验报告引用编号为“C-027-12DQ355(A2012CCC0304-1318691))”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1607 除产品型号不同外, 其余参数均一致。		
利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人																				
委托人名称	乐清市赛欧电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇广乐路 12 弄 12 号	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	CJX1-250, 300	THC2-250, 300																				
母证书编号	2012010304569759																					
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院																					
说明: 本试验报告引用编号为“C-027-12DQ355(A2012CCC0304-1318691))”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1607 除产品型号不同外, 其余参数均一致。																						