



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2019CCC0302-3115132

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15(QSA)-800/□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关熔断器组 型 号: HH15(QSA)-800/□□ 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.02.25 完成日期: 2019.04.13	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司 制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十 路 246 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(QSA)-800/□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V; Ith=Ie: 800A、630A、500A、425A、400A、355A、315A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/6A	
签发人: 吴华 签名:  签发日期: 2019.04.13	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 标准换版: 变更前: GB 14048.3-2008; 变更后: GB/T 14048.3-2017; 2. 型号变更: 变更前: HH15(QSA)-800/□; 变更后: HH15(QSA)-800/□□; 3. 增加配用辅助触头及参数: 变更前: /; 变更后: 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/6A; 4. 熔断器型号供应商变更: 变更前: RT20-3[宁波开关电器制造有限公司(CCC 编号: 2003010308029492)]; 变更后: RT20-3[宁波开关电器制造有限公司(CCC 编号: 2003010308029492)], RT16-3[上海电器陶瓷厂有限公司(CCC 编号: 2009010308342851)], [浙江天正电气股份有限公司(CCC 编号: 2002010308025029)] 5. 母证书编号为: 2015010302794287; 原 ODM 证书编号为: 2016010302845245 6. 母报告编号为: 03401-2015051A-S、03401-2015125A-S (湖南电器检测所); C-14201-DC185421(中检质技检验检测科学研究院有限公司) 原 ODM 报告编号为: 00901-A2016CCC0302-2243743(上海电器设备检测所) 本报告根据母证书报告 C-14201-DC185421 重新进行描述。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC190715
首页	√	1	C-14201-DC190715
报告组成	√	1	C-14201-DC190715
安全型式试验报告	√	8	C-14201-DC190715
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0302-3115132 样品名称: 隔离开关熔断器组 型号规格: HH15(QSA)-800/□□ 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2019.02.25 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司 制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路 246 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(QSA)-800/□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V; Ith=Ie: 800A、630A、500A、425A、400A、355A、315A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A; DC-13: Ue/Ie: 220V/6A	
主检: 卢 芳 签名:  日期: 2019.04.13	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.04.13	
签发: 吴 华 签名:  日期: 2019.04.13	
备注	试品编号: #1 HH15(QSA)-800/32