



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0302-3065195

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15(QSA)-400/□□、

HH15(QSA)-250/□□、

HH15(QSA)-160/□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关熔断器组 型 号: HH15(QSA)-400/□□、 HH15(QSA)-250/□□、 HH15(QSA)-160/□□ 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.12.17 完成日期: 2018.12.29	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司 制造商(生产者)地址: 乐清经济开发区纬十路 246 号 生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十 路 246 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HH15(QSA)-400/□□、HH15(QSA)-250/□□、HH15(QSA)-160/□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V; HH15(QSA)-400/□□: Ith=Ie: 400A、350A、315A、300A、250A、200A、160A; HH15(QSA)-250/□□: Ith=Ie: 250A、225A、200A、160A、125A、100A、80A、63A; HH15(QSA)-160/□□: Ith=Ie: 160A、125A、100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P ,3P+N, 4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A	
签发人: 吴 华 签名:  签发日期: 2018.12.29	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC187818
首页	√	1	C-14201-DC187818
报告组成	√	1	C-14201-DC187818
安全型式试验报告	√	8	C-14201-DC187818
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0302-3065195

样品名称: 隔离开关熔断器组

型号规格: HH15(QSA)-400/□□、

HH15(QSA)-250/□□、

HH15(QSA)-160/□□

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2018.12.17

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商(生产者): 浙江金莱勒电气有限公司

制造商(生产者)地址: 乐清市乐清经济开发区纬
十路 246 号

生产企业: 浙江金莱勒电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十
路 246 号试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、
隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HH15(QSA)-400/□□、HH15(QSA)-250/□□、HH15(QSA)-160/□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V; HH15(QSA)-400/□□: Ith=Ie: 400A、350A、315A、300A、250A、200A、160A; HH15(QSA)-250/□□: Ith=Ie: 250A、225A、200A、160A、125A、100A、80A、63A; HH15(QSA)-160/□□: Ith=Ie: 160A、125A、100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P, 3P+N, 4P; 配用的辅助触头: Ith: 6A; 1NO1NC、2NO2NC; AC-13: Ue/Ie: 380V/6A

主检: 卢芳 签名:  日期: 2018.12.29审核: 魏益松 签名:  日期: 2018.12.29签发: 吴华 签名:  日期: 2018.12.29

中检质技检验检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2018 年 12 月 29 日

检验检测专用章

备注

利用已获证书结果模式认证

母证书

利用已获证书结果模式申请

委托人名称

浙江金莱勒电气有限公司

浙江天正电气股份有限公司

委托人地址

乐清经济开发区纬十路246号

浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

型号

HH15(QSA)-400/□□

HH15(QSA)-250/□□

HH15(QSA)-160/□□

HH15(QSA)-400/□□

HH15(QSA)-250/□□

HH15(QSA)-160/□□

母证书编号

2015010302794288

母证书检测机构

湖南电器检测所(报告编号: 03401-2015050A-S)

中检质技检验检测科学研究院有限公司(报告编号: C-14201-DC185417)

说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC185417”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 型号命名相同, 其余参数均一致。