



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0307-3070518

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGBHL-63、TGB1NL-63

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: TGBHL-63、TGB1NL-63 样品数量: 4 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018.12.17 完成日期: 2018.12.28	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江威利坚科技股份有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路629号 生产企业: 浙江威利坚科技股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 629 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBHL-63、TGB1NL-63 ; Ue: AC240V(2P)、AC415V(4P); Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I _{Δn} : 30mA、100mA、300mA/A 型, AC 型; 电磁式; I _{Δm} : 630A; Im: 630A; I _{Δc} : 6000A; Inc: 6000A; 极数: 2P、4P; 适用于隔离用	
签发人: 吴 华 签名:  签发日期: 2018.12.28	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC187819
首页	√	1	C-14201-DC187819
报告组成	√	1	C-14201-DC187819
安全型式试验报告	√	9	C-14201-DC187819
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号: A2018CCC0307-3070518 样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: TGBHL-63、TGB1NL-63 样品数量: 4 台 样品生产序号: / 收样日期: 2018.12.17 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江威利坚科技股份有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路629号 生产企业: 浙江威利坚科技股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 629 号	
试验依据标准: GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的漏电断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则》 GB/T16916.21-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的漏电断路器(RCCB) 第 21 部分: 一般规则对动作功能与电源电压无关的 RCCB 的适用性》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBHL-63、TGB1NL-63 ; Ue: AC240V(2P)、AC415V(4P); Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; I _{Δn} : 30mA、100mA、300mA/A 型、AC 型; 电磁式; I _{Δm} : 630A; Im: 630A; I _{Δc} : 6000A; Inc: 6000A; 极数: 2P、4P; 适用于隔离用 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与获证(2016010307872325)产品, 产品描述一致, 内部结构一致。			
主检: 卢芳 签名:  日期: 2018.12.28		中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2018 年 12 月 28 日 	
审核: 魏益松 签名:  日期: 2018.12.28			
签发: 吴华 签名:  日期: 2018.12.28			
备注:	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
	委托人名称	浙江威利坚科技股份有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人地址	乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 629 号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	型号	VL10-63,VL11-63	TGBHL-63、TGB1NL-63
	母证书编号	2016010307872325	
	母证书检测机构	中检质技检验检测科学研究院有限公司(C-14201-DC160119)	
说明: 本试验报告引用编号为" C-14201-DC160119"的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同, 其它参数完全一致。 样品编号: TGBHL-63; #1: 2P 63; #2: 4P 16; TGB1HL-63: #3: 2P 16; #4: 4P 13			