



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0206-3117437

(任务编号)

产品名称: 暗装式配电箱 (箱体)

型 号: TGPZ5-12、TGPZ5-09、TGPZ5-16、
TGPZ5-20、TGPZ5-24、TGPZ5-32、
TGPZ5-36、TGPZ5-40、TGPZ5-48、TGPZ5-60 IP30



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0206-3117437

(任务编号)

样品名称: 暗装式配电箱 (箱体)

型号规格: TGPZ5-12 IP30

商 标: **TENGEN**

样品数量: 3 只

样品生产序号: /

收样日期: 2019.2.26

样品来源: 客户送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
332 号

试验依据标准:

GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分: 通用要求》


GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分: 住宅
保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

覆盖样品: TGPZ5-09、TGPZ5-16、TGPZ5-20、TGPZ5-24、TGPZ5-32、TGPZ5-36、TGPZ5-40、
TGPZ5-48、TGPZ5-60 IP30。

覆盖样品送检数量均为 3 只。

主检: 陈小辉 签名:  日期: 2019.4.18

审核: 张秋声 签名:  日期: 2019.4.18

签发: 徐建楚 签名:  日期: 2019.4.18

浙江方圆检测集团股份有限公司

(盖章)

2019年4月18日

备注

本报告为证书 2016010206868523 的变更确认试验报告, 本次除标准换版、变更外壳、
接线端子、绝缘座、盖板、导轨供应商外, 其余均未变更。

本报告应与原型式试验报告 (00501-CG2016-0169-S) 同时使用方才有效, 单独使用
无效。

对主检样品进行了第 8、12、13、15、16、18 章试验, 对其余覆盖样品均进行了第 8、
12 章试验。