



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0307-3085974
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: DZ47HLE-80Y

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 漏电断路器 型号: DZ47HLE-80Y 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-07 完成日期: 2019-01-22	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江九策智能电气有限公司 生产者地址: 乐清市柳市镇方斗岩村 生产企业: 浙江九策智能电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇方斗岩村
---	--


试验结论:

原获证(2017010307000496)产品依据 GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2017010307000496)除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47HLE-80Y;

Uimp:4kV; Ui:500V; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; $I\Delta n$: 30mA、50mA; 额定剩余动作类型: AC, 电子式; $I\Delta m$: 2000A; $I_{cn}=I_{cs}$: 4500A; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用

主检:  日期: 2019-01-22

审核:  日期: 2019-01-23

签发:  日期: 2019-01-23



福建省产品质量检验研究院
2019 年 1 月 23 日

备注:

利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	浙江九策智能电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
委托人地址	乐清市柳市镇方斗岩村	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号	JCB2LE-80Y(JC65LE-80Y)	DZ47HLE-80Y
母证书编号	2017010307000496	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	
说明：本试验报告引用编号(申请编号)为：“02501-18DQ826(A2018CCC0307-3015348)”的报告，仅修改了委托人名称、地址，“02501-19DQ1508”报告除型号命名不同外，其余参数均一致。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-19DQ1508
首页	√	1	02501-19DQ1508
报告组成	√	1	02501-19DQ1508
安全型式试验报告	√	8	02501-19DQ1508-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验