



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2019CQC020036-415093



产品名称: 低压电缆分支箱

型 号: TGDFX

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



安全型式试验报告

申请编号: V2019CQC020036-415093 样品名称: 低压电缆分支箱 型号: TGDFX 商标: / 样品数量: 1 台+空壳体+样块 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 201904002 收样日期: 2019-05-06 完成日期: 2019-06-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 7251.5-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 公用电网电力配电成套设备》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: TGDFX 额定工作电压 (U_e): 400V 额定绝缘电压 (U_i): 690V 主母线的额定电流 (I_n): 630A~100A 主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 15kA 主开关分断能力 (I_{cw}): 20kA 外壳防护等级: IP44 频率 (f_n): 50Hz 适用场所 (户内型/户外型): 户外	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-06-14	 国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江) 2019 年 06 月 19 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-06-17	
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-06-19	
备注	送样试品: TGDFX 主母线 $I_n=630A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP44.