



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

■初始 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2019CQC020036-415094

产品名称: 低压电缆分支箱

型 号: TGDFX

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



安全型式试验报告

申请编号: V2019CQC020036-415094	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
样品名称: 低压电缆分支箱	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
型号: TGDFX	生产区
商标: /	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 1 台+空壳体+样块	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 企业送样	生产区
样品生产序号: 201904001	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收样日期: 2019-05-06	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路
完成日期: 2019-06-17	332 号

试验依据标准: GB/T 7251.5-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 公用电网电力配电成套设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: TGDFX

额定工作电压 (U_e): 400V

额定绝缘电压 (U_i): 690V

主母线的额定电流 (I_n): 630A~100A


主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 15kA

主开关分断能力 (I_{cw}): 20kA


外壳防护等级: IP44

频率 (f_n): 50Hz

适用场所 (户内型/户外型): 户外

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-06-17

审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-06-18

签发: 许启进 签名:  日期: 2019-06-20

国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)
2019 年 06 月 20 日

备注 送样试品: TGDFX 主母线 $I_n=630A$, $I_{cw}=15kA$; $U_e=400V$, $U_i=690V$; 50Hz; IP44。