



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果

申请编号: A2018CCC0302-3058219

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: TeGL5□-250, TeGL5□-200

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2018CCC0302-3058219
 样品名称: 负荷隔离开关
 型号: TeGL5□-250, TeGL5□-200
 商标: /
 数量: 2台
 样品来源: 生产企业送样
 收样日期: 2019年02月15日
 完成日期: 2019年02月18日

委托人: 浙江天正智能电器有限公司
 委托人地址: 嘉兴市秀洲区中山西路2777号
 生产者: 浙江天正电气股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

试验结论: 原获证(母证书号: 2012010302587672)产品依据 GB/T 14048.3-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 送样样品与原获证(母证书号: 2012010302587672)产品的描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeGL5□-250, TeGL5□-200;

Ui: 800V; Ue: AC415V、AC690V; Uimp: 8kV;

Ith: 250A; Ie: 200A(Ue: 690V), 250A(Ue: 415V);

Icw: 9kA/1s; Icm(峰值): 15.3kA;

使用类别: AC-21B;

极数: 3P, 4P

配用的辅助触头:

型号: KW2-0Z;

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: 220V/0.8A;

主检: 沈涛 签名:  日期: 2019-02-18

审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-02-18

签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-02-18



备注: 利用已获证书结果申请人与母证书的信息:

利用已获证书结果认证	母证书	利用已获证书结果申请
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	嘉兴市秀洲区中山西路2777号
型号	GL□-250, GL□-200	TeGL5□-250, TeGL5□-200
母报告编号	C-040-12B3237-S; 02401-1711901162-S、02401-1811901122-S;	
母报告检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司; 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司);	
母证书编号	2012010302587672	

说明: 本试验报告引用编号为“C-040-12B3237-S、02401-1711901162-S、02401-1811901122-S”的报告, 修改了委托人名称、地址、产品型号, 与“C-040-12B3237-S、02401-1711901162-S、02401-1811901122-S”内部结构、参数一致。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-1911903016
首页	√	1	02401-1911903016
报告组成	√	1	02401-1911903016
样品描述及说明报告	√	11	02401-1911903016-S
安全型式试验报告	/	/	/
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-1911903016

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验