



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0308-3245263
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT16 (Z) - (A) 2

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：刀型触头熔断器 型 号：RT16(Z)-(A)2 商 标：/ 样品数量：4 支持件+16 熔断体 样品来源：工厂送样 收样日期：2019-07-08 完成日期：2019-07-15	委 托 人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
---	--

试验结论：依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
RT16(Z)-(A)2
熔断体的额定电压 Un: AC500V/AC690V,DC440V;
熔断体的额定电流 In: 125A,160A,200A,224A,250A,300A,315A,350A,355A,400A;
额定短路能力 Ii: 120kA/AC500V,50kA/AC690V,100kA/DC440V;
分断范围和使用类别: gG;
熔断器支持件的额定电压 Un: AC690V,DC440V;
熔断器支持件的额定电流 In: 400A;
熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV
极数: 1P.

主检：鲁建平 签名：[Signature] 日期：2019-07-30	
审核：姜 鑫 签名：[Signature] 日期：2019-07-30	
签发：陈 源 签名：[Signature] 日期：2019-07-30	

备注：

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 熔断体的额定电流增加	125A,160A,200A,224A,250A,315A,350A,400A	125A,160A,200A,224A,250A,300A,315A,350A,355A,400A

2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-17C0300-S;
3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4.原 3C 证书编号: 2002010308025027;
5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。