



161100110161



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0206-3271468  
(任务编号)

产品名称: 暗装式配电箱 (箱体)

型 号: PZ30-12R、PZ30-04R、PZ30-06R、  
PZ30-08R、PZ30-10R、PZ30-15R、  
PZ30-18R、PZ30-20R、PZ30-24R、  
PZ30-30R、PZ30-36R、PZ30-45R IP30



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



# 安全型式试验报告

<p>申请编号：A2019CCC0206-3271468 (任务编号) 样品名称：暗装式配电箱(箱体) 型号规格：PZ30-12R IP30 商 标：/ 样品数量：3只 样品生产序号：/ 收样日期：2019.8.6 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区  生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号</p>
<p>试验依据标准： GB/T 17466.1-2008《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》 GB/T 17466.24-2017《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》</p>	
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 覆盖 PZ30-04R、PZ30-06R、PZ30-08R、PZ30-10R、PZ30-15R、PZ30-18R、PZ30-20R、PZ30-24R、PZ30-30R、PZ30-36R、PZ30-45R IP30 样品。 覆盖样品送检数量均各为3只。</p>	
<p>主检：陈小辉 签名： 日期：2019.9.3</p>	<p>浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2019年9月3日 检测专用章</p>
<p>审核：郭春育 签名： 日期：2019.9.3</p>	
<p>签发：徐建楚 签名： 日期：2019.9.3</p>	
<p>备注</p>	<p>本报告为变更确认试验报告，本次除变更接线端子结构、安装位置和壳体颜色外，其余均未发生变更。原产品已获证，证书号为：2015010206805097。 本报告应与原型式试验报告(00501-CG2015-5954-S)和变更确认报告(02401-1911101726)同时使用方才有效，单独使用无效。 对送检样品进行了资料的确认并对主检样品进行了第8、11、12、17章试验，对其余覆盖样品均进行了8、12章试验。</p>