



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0301-3308976

产品名称: 电能计量箱

型 号: BXD2

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3308976
 样品名称: 电能计量箱
 型号规格: BXD2
 商标: /
 样品数量: 1 台+样件
 样品来源: 送样
 样品生产序号: 201909002
 收样日期: 2019.09.19
 完成日期: 2019.09.29

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号


试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

- 型号: BXD2;
- 额定工作电压 (Ue): 400V、380V、230V、220V;
- 额定绝缘电压 (Ui): 500V;
- 频率 (fn): 50Hz;
- 主母线额定电流 (I_{nA}): 250A~10A;
- 主母线额定短时耐受电流 (I_{cw}): 6kA;
- 户内型/户外型: 户内型;
- 外壳防护等级: IP44-操作面 IP20C

主检: 吕 诚 签名:  日期: 2019.09.29

审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.09.29

签发: 曾 征 签名:  日期: 2019.09.29



备注

送试样品参数: #1: Ue: 400V; I_{nA}: 250A; 样件