



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0308-3308489
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT16 (Z) -4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT16(Z)-4 商标: / 样品数量: 10 支持件+53 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-09-20 完成日期: 2019-10-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT16(Z)-4

熔断体的额定电压 U_n : AC500V/AC690V(RT16-4), AC500V/AC690V/DC250V/DC440V(RT16Z-4);

熔断体的额定电流 I_n : 800A, 1000A, 1250A;

额定短路能力 I_t : 120kA/AC500V, 50kA/AC690V, 100kA/DC250V, 50kA/DC440V;


分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 U_n : AC500V/AC690V(RT16-4), AC500V/AC690V/DC440V(RT16Z-4);


熔断器支持件的额定电流 I_n : 1250A;

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV

极数: 1P.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-10-10

审核: 丁娟 签名:  日期: 2019-10-10

签发: 陈源 签名:  日期: 2019-10-10



备注:

1. 变更情况: 见附页;
2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-16C0213-S;
3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2012010308538698;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。