



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0302-3265571
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型号: HR17N-160

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型 号: HR17N-160/30、 HR17N-160/30M、 HR17N-160/30H 商 标: / 数 量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-08-06、 2019-09-03、2019-09-12 完成日期: 2019-09-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR17N-160; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith= Ie: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC415V/690V; Iq: 100kA (AC415V) /50kA (AC690V); 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P 配用的辅助触头 JW2-11: 1NO1NC, Ui:220V, Ith:3A, AC-15:220V/0.5A, DC-13:220V/0.1A	
主检: 江志杰 日期: 2019-09-30	 福建省产品质量检验研究院 2019 年 10 月 25 日
审核: 何强 日期: 2019-10-24	
签发: 江志杰 日期: 2019-10-25	
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	