



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:




申请编号: A2019CCC0305-3199102
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1N-63M/3, TGQ1N-63M/4,
TGQ1N-63H/3, TGQ1N-63H/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1N-63M/3,TGQ1N-63M/4, TGQ1N-63H/3,TGQ1N-63H/4 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-20 完成日期: 2019-10-08	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1N-63M/3,TGQ1N-63M/4, TGQ1N-63H/3,TGQ1N-63H/4 Ui:500V(主);400V(控辅);Uimp:4kV(主);2.5kV(控辅); Ue:AC400V; Ie:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33iB; Icn:M 型:6kA,H 型 10kA; Icm(峰值): M 型:9.2kA,H 型 17kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:RTSE(仅智能型带通讯控制器),ATSE; 极数:3P, 4P;IP20.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-11-06	 (检测机构名称: 盖章) 2019年11月04日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-11-04	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-11-04	
备 注: TGQ1N-63M/4AC:#01#03#04 TGQ1N-63H/4BWC:#02#06 TGQ1N-63H/4BWD:#05	