



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0301-3231356



产品名称: 低压费控计量表箱

型 号: FPFS1X

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3231356 样品名称: 低压费控计量表箱 型号规格: FPFS1X 商标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 201906002 收样日期: 2019.06.22 完成日期: 2019.07.02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: FPFS1X; 额定工作电压 (Ue): 400V、380V; 额定绝缘电压 (Ui): 500V; 频率 (fn): 50Hz; 主母线额定电流 (InA): 100A~10A; 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA; 户内型/户外型: 户内型; 防护等级: IP44—操作面 IP20C; 最大输出回路数: 1 路	
主检: 潘一奇 签名:  日期: 2019.07.04	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2019 年 07 月 04 日 
审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.07.04	
签发: 曾 征 签名:  日期: 2019.07.04	
备注	试品编号: #1 (Ue: 400V; InA: 100A) +样件