



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0303-3193298

产品名称: 接触器式继电器

型号: JZC4-40、JZC4-31、JZC4-22、  
JZC4-13、JZC4-04

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



<p>样品名称: 接触器式继电器</p> <p>型 号: JZC4-40、JZC4-31、JZC4-22、 JZC4-13、JZC4-04</p> <p>样品数量: 9 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019.06.03</p> <p>完成日期: 2019.10.11</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JZC4-40、JZC4-31、JZC4-22、JZC4-13、JZC4-04; Ui: 660V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50Hz; AC400V、AC380V、 AC230V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50/60Hz; DC220V、DC110V、 DC48V、DC24V; AC-15: Ue/le: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A; IP20</p>	
<p>签发人: 徐 亮</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2019.10.11</p>	
<p>备注:</p> <p>该申请为变更申请, 具体变更如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 变更控制电压: 变更前: AC380V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50Hz; 变更后: AC380V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50Hz; AC400V、 AC380V、AC230V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50/60Hz;</li> <li>2. 生产企业名称变更: 变更前: 浙江天正电气股份有限公司; 变更后: 浙江天正智能电器有限公司;</li> <li>3. 原证书编号为: 2002010303025012;</li> <li>4. 原报告编号为: DC184999 (中检质技检验检测科学研究院有限公司) 03601-A-14B0068-S、C-040-09B4485-S (苏州电器科学研究院股份有限公司);</li> </ol> <p>根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC193911
首页	√	1	C-14201-DC193911
报告组成	√	1	C-14201-DC193911
安全型式试验报告	√	19	C-14201-DC193911
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定:
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验


# 安全型式试验报告


<p>申请编号: A2019CCC0303-3193298</p> <p>样品名称: 接触器式继电器</p> <p>型号规格: JZC4-40、JZC4-31、JZC4-22、 JZC4-13、JZC4-04</p> <p>样品数量: 9 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2019.06.03</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区</p> <p>生产企业: 浙江天正智能电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</p>
--	--


试验依据标准:GB/T 14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 JZC4-40、JZC4-31、JZC4-22、JZC4-13、JZC4-04; Ui: 660V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;  
 Us: AC380V、AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50Hz; AC400V、AC380V、AC230V、  
 AC220V、AC110V、AC48V、AC36V、AC24V, 50/60Hz; DC220V、DC110V、DC48V、DC24V;  
 AC-15: Ue/le: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A; IP20

主检: 潘一奇 签名:  日期: 2019.10.11

审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.10.11

签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.10.11

中检质技检验检测科学研究院有限公司  
 (检测机构名称、盖章)  
 2019 年 10 月 11 日  
  
 检验检测专用章

备注	<p>试品编号: 50/60Hz</p> <p>#1~#2: JZC4-22 AC400V</p> <p>#3: JZC4-22 AC380V</p> <p>#4: JZC4-22 AC230V</p> <p>#5: JZC4-22 AC220V</p> <p>#6: JZC4-22 AC110V</p> <p>#7: JZC4-22 AC48V</p> <p>#8: JZC4-22 AC36V</p> <p>#9: JZC4-22 AC24V</p>
----	--