



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2019CCC0305-3208240
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3,
TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3, TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-22 完成日期: 2019-09-21	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1N-800L/3, TGQ1N-800M/3, TGQ1N-800L/4, TGQ1N-800M/4 Ui: 800V(主), 400V(控辅); Uimp: 8kV(主), 2.5kV(控辅); Ue: AC400V; Ie: 630A, 700A, 800A; 使用类别: AC-33B; Icn: L 型: 50kA, M 型: 70kA; Icm(峰值): L 型: 105kA, M 型: 154kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-11-19	 (检测机构名称、盖章) 2019 年 11 月 19 日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2019-11-19	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-11-19	
备 注: TGQ1N-800L/4YB: #01#02#03 B 型控制器 TGQ1N-800M/3YB: #04 B 型控制器	