



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3251276

产品名称: 按钮开关

型 号: TGLA1-□□□□□

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 按钮开关 型 号: TGLA1-□□□□□ 商 标: / 样品数量: 19 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019.07.24 完成日期: 2019.08.23	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLA1-□□□□□; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC400V/1.9A; Ue/le: AC230V/3A; DC-13: Ue/le: DC230V/0.3A; Ue/le: DC110V/0.6A; 50Hz/60Hz; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E 型: IP40	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2019.08.23	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更项目如下: 1. 产品名称变更: 变更前: 控制开关; 变更后: 按钮开关; 2. 型号变更: 变更前: TGLA1-□□□□□; 变更后: TGLA1-□□□□□ (增加倒数第 2 个框: 灯模块电压); 3. 防护等级变更: 变更前: 钥匙钮 IP40(操作面)、其他钮 IP65(操作面); 变更后: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E 型: IP40; 4. 额定频率变更: 变更前: 50Hz; 变更后: 50Hz/60Hz; 5. 产品外形变更: 变更前: 见 C-14201-DC190578 照片页; 变更后: 见本报告照片页; 6. 原证书编号为: 2019010305169850; 7. 原报告编号为: 中检质技检验检测科学研究院有限公司: C-14201-DC190578; 根据以上变更按标准进行规定的试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC195212
首页	√	1	C-14201-DC195212
报告组成	√	1	C-14201-DC195212
安全型式试验报告	√	20	C-14201-DC195212
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0305-3251276 样品名称: 按钮开关 型号规格: TGLA1-□□□□□ 样品数量: 19 台 样品生产序号: / 收样日期: 2019.07.24 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验依据标准: GB/T 14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGLA1-□□□□□; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.9A; Ue/Ie: AC230V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC230V/0.3A; Ue/Ie: DC110V/0.6A; 50Hz/60Hz; 安装孔径: Φ22mm; 防护等级: 普通型: 钥匙钮 IP40、其他钮 IP65(操作面); E 型: IP40	
主检: 章 羿 签名:  日期: 2019.08.23	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2019 年 08 月 23 日
审核: 魏益松 签名:  日期: 2019.08.23	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2019.08.23	
备注:	试品编号: #1~3: TGLA1-PE5 绿 #10: TGLA1-CXE215 黑 #17: TGLA1-XFE42 红 #4: TGLA1-PE5 黄 #11: TGLA1-DPE1AC/DC110V 绿 #18: TGLA1-XFE62 红 #5: TGLA1-PE5 红 #12: TGLA1-DME62 红 #19: TGLA1-P5 红 #6: TGLA1-PE5 黑 #13: TGLA1-DDXE212AC/DC110V 绿 #7: TGLA1-ZGE5 绿 #14: TGLA1-DCXE211AC/DC110V 红 #8: TGLA1-ME45 绿 #15: TGLA1-YE3105 #9: TGLA1-DXE215 黑 #16: TGLA1-XFE32 红