



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0307-3357727
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGBHLE-63ZB、TGBKLE-63ZB、
TGB1NLE-63ZB、TGBGLE-63ZB

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: TGBHLE-63ZB、 TGBKLE-63ZB、 TGB1NLE-63ZB、 TGBGLE-63ZB 商 标: TENGEN 样品数量: 107 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-19 完成日期: 2019-12-23	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGBHLE-63ZB、TGBKLE-63ZB、TGB1NLE-63ZB、TGBGLE-63ZB Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC220V/230V/240V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; I Δ n: 15mA, 30mA, 50mA; 额定剩余动作类型: AC 型/电子式; I Δ m: 2000A; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭, 不具备隔离功能), 2P;	
主检: 刘丽丽	 (检测机构名称、盖章) 2019 年 12 月 24 日
审核: 何吉福	
签发: 魏秋媛	
备注: 无	