



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3366995

(任务编号)

产品名称: 隔离开关熔断器组

型 号: HH15(QSA)-800/□□, HH15(QSA)-1000/□□,  
HH15(QSA)-1250/□□

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>产品名称: 隔离开关熔断器组</p> <p>型 号: HH15(QSA)-800/□□,<br/>HH15(QSA)-1000/□□,<br/>HH15(QSA)-1250/□□</p> <p>商 标: TENGGEN</p> <p>样品数量: 14 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-12-05</p> <p>完成日期: 2019-12-18</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐清经济开发区中心大道 288 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HH15(QSA)-800/□□,HH15(QSA)-1000/□□,HH15(QSA)-1250/□□</p> <p>Uimp: 12kV;</p> <p>Ui: 1000V;</p> <p>Ith: 800A,1000A,1250A;</p> <p>Ue: AC415V,AC690V;</p> <p>Ie: 800A,1000A,1250A;</p> <p>Iq: 100kA(AC415V)/50kA(AC690V);</p> <p>使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V);</p> <p>极数: 3P,4P;</p> <p>配用的辅助触头 LX19D (1NO1NC,2NO2NC):</p> <p>Ith:6A;</p> <p>AC-13:Ue/Ie:AC380V/6A ;DC-13:Ue/Ie:DC220V/6A.</p> |                                                                                                                                                                              |
| <p>主检: 庄晓丽 日期: 2019.12.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2019 年 12 月 23 日</p>                                              |
| <p>审核: 郭吉福 日期: 2019.12.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| <p>签发: 魏张媛 日期: 2019.12.23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| <p>备注: 无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |