



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0302-3352336  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15(QA、QP)-1000、1250、1600


检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型号: HH15(QA、QP)-1000/40、 HH15(QA、QP)-1000/42、 HH15(QA、QP)-1250/40、 HH15(QA、QP)-1600/40、 HH15(QA、QP)-1600/30</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 14 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019-11-20、2019-12-03</p> <p>完成日期: 2019-12-20</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 HH15(QA、QP)-1000、1250、1600; Uimp:8kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V;  
 Ith:1600A; Ie: 1000A、1250A, 1600A; Icw=50kA/1s; Icm(峰值): 105kA;  
 使用类别: AC-22B(AC415V)/ AC-21B(AC690V); 3P、4P  
 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Uimp:2.5kV, Ui:660V, Ith:6A,  
 AC-13:380V/6A

主检: 	日期: 2019-12-20
审核: 	日期: 2019-12-23
签发: 	日期: 2019-12-24



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系  
 统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传  
 导发射), HA(谐波)。