



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0302-3352328
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HH15(QA、QP)-125、160、200、250

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 隔离开关</p> <p>型 号: HH15(QA、QP)-125/40, HH15(QA、QP)-125/42</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 15 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019-11-20</p> <p>完成日期: 2019-12-14</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HH15(QA、QP)-125、160、200、250; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; Ith:250A; Ie:125A, 160A, 200A, 250A; Icw=5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA;
 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P、3P+N、4P
 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Uimp:2.5kV, Ui:660V, Ith:6A, AC-13:380V/6A

主检: 	日期: 2019-12-14
审核: 	日期: 2019-12-18
签发: 	日期: 2019-12-19



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。