160008220361

（2016）国认监认字（089）号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证

试验报告

□初始 □变更 □监督 □复审 ■其他：利用 ODM 生产厂已获证书的结果

申请编号： V2019CQC020002-447457

产品名称： 微电脑控制器

型 号： TG-8CRK

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司
（国家电控配电设备质量监督检验中心）

CQC 安全型式试验报告

样品名称：微电脑控制器
型号规格：　TG-8CRK
商标：　/
样品数量：1 台
样品来源：送样
样品状况：　正常
样品生产序号：　1901100401
收样日期：2019 年 11 月 25 日
完成日期：2019 年 12 月 11 日

申请人：浙江天正电气股份有限公司
申请人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商：浙江天正电气股份有限公司
制造商地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产厂：新乡市万新电气有限公司
生产厂地址：新乡市平原路 699 号河南工学院内万新电气工程训练中心

试验依据标准：JB/T 9663-2013《低压无功功率自动补偿控制器》

试验结论：合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
产品型号：TG-8CRK；Us=220V；Is≤5A；Ue=220V；Ui=660V；f=50Hz；外壳防护等级：IP30；操作面板防护等级 IP40；
控制物理量：无功功率；补偿类别：动态补偿；控制（补偿）相数：三相补偿；
工作场所：户内；谐波超限保护值：/；输出方式：无触点；
Is：最大取样输入电流；Us：取样输入电压；Ue：额定工作电压；
Ui：额定绝缘电压；f：额定频率；IP：防护等级。

主检：付瑶	签名：付瑶	日期：2019-12-11
审核：齐赫男	签名：齐赫男	日期：2019-12-11
签发：张庆	签名：张庆	日期：2019-12-11

天津天传电控设备检测有限公司
（检测机构名称、盖章）
2020 年 03 月 05 日

备注			
		母证书	利用 ODM 生产厂已获证书申请
	委托人、制造商名称	新乡市万新电气有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人、制造商地址	新乡市平原路 699 号河南工学院内万新电气工程训练中心	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	型号	JKW-WK	TG-8CRK
	母证书编号	CQC17020180021	
	母证书检测机构	天津天传电控设备检测有限公司	
	说明：1）本试验报告引用编号为“06301-17 自认检 026-320841”的报告，仅修改了产品型号，委托人、制造商名称及地址，现申请型号 TG-8CRK 与原型号 JKW-WK 两者之间除型号不同外，名称、结构、外形尺寸、安装尺寸、性能等完全一致。 2）“仪器设备清单”页校准有效期引用于试验报告“06301-17 自认检 026-320841”。 3）“检测项目及检测要求”页样品编号引用于试验报告“06301-17 自认检 026-320841”。		