



2010110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCCC0301-1344853


产品名称: 电表箱

型号: TGP6

检测机构: 浙江省质量技术监督监督检测研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0301-1344853		委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司	
样品名称: 电表箱		委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
型 号: TGP6		生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司	
商 标: 		生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
样品数量: 3 台		生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司	
样品来源: 试制产品送样		生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区	
样品生产序号: 20120620001、20120620002、20120620003			
收样日期: 2012-06-26			
完成日期: 2012-07-05			
试验依据标准:			
GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》			
试验结论: 安全型式试验合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:			
TGP6			
主母线: $I_n=250A \sim 16A$, $I_{cw}=6 kA$; $U_e=380V/220V$, $U_i=400V$; 50Hz; IP30-操作面 IP20C。			
主检: 马国浩 签名: 	日期: 2012-07-05		
审核: 黄 芳 签名: 	日期: 2012-07-05		
签发: 张 正 签名: 	日期: 2012-07-05		
备注		(检测机构名称、盖章) 2012 年 07 月 05 日	
送试样品: $I_n=250A$, $I_{cw}=6kA$; $U_e=380V/220V$, $U_i=400V$; 50Hz; IP30-操作面 IP20C。			