



2013110161Z



检测  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0301-2037578

产品名称: 电表箱

型 号: TGP6

检测机构: 浙江省质量检测科学研究院  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



## 安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0301-2037578

样品名称: 电表箱

型 号: TGP6

商 标: TENGGEN 天正电气

样品数量: /

样品来源: /

样品生产序号: /

收样日期: /

完成日期: 2015-06-03

委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准:

GB 7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGP6

In=100A ~ 16A, Icw=6kA;

Ue=380V /220V, Ui=400V; 50Hz; IP30.



主检: 马国浩 签名: 马国浩 日期: 2015-06-05

审核: 张华君 签名: 张华君 日期: 2015-06-05

签发: 张 正 签名: 张正 日期: 2015-06-05

(检测机构名称、盖章)  
2015年06月05日

备注

| 变更前               | 变更后                            |
|-------------------|--------------------------------|
| 报告中型号后缀变更         | TGP6                           |
| 原 CCC 证书编号        | 2012010301522897               |
| 原型式试验报告编号         | C-026B-110019310505            |
| 原检测机构             | 浙江省质量技术监督检测研究院(浙江方圆电气设备检测有限公司) |
| 本报告需与原检测报告一起阅读方有效 |                                |