



2009001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 (CCC) 试验报告

申请编号: A2009CCC0305-820826

产品名称: 开启式刀形转换开关

型 号: HS11-1500/38, HS11-1500/39,

HS11-1500/48, HS11-1500/49

检测机构: 上海电器设备检测所



安全型式试验报告

样品名称: 开启式刀形转换开关
型号规格:

HS11-1500/38, HS11-1500/39,

HS11-1500/48, HS11-1500/49

商 标: 天正 **TENGEN**

样品数量: 2 台

样品来源: 工厂送样

样品状况: 良好

样品生产序号: /

收样日期: 2010-07-26

完成日期: 2010-08-06

申请人: 浙江天正电气股份有限公司

申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

制造商: 浙江天正电气股份有限公司

制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产厂: 浙江天正电气股份有限公司

生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.3-2008 《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HS11-1500/38, HS11-1500/39, HS11-1500/48, HS11-1500/49

Ui: 660V;

Ith: 1500A;

Ue: AC380V;

Ie: 1500A;

额定短时耐受电流: 30kA/1s;

使用类别: AC-20A;

极数: 3P, 4P

主检: 安杜生 签名:  日期: 2010.8.12

审核: 魏庆媛 签名:  日期: 2010.8.12

签发: 朱 刚 签名:  日期: 2010.8.12



备注

变更情况	变更前	变更后
原证书编号	2002010305024943	见附页
原测试报告编号	C-040-07B1795-S	见附页
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	