



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3265568

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17N-800, HR6-800, HR17N-630, HR6-630,
HR17N-500, HR6-500, HR17N-400, HR6-400,
HR17N-315, HR6-315

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 熔断器式隔离开关
型 号:
HR17N-800, HR6-800, HR17N-630,
HR6-630, HR17N-500, HR6-500,
HR17N-400, HR6-400, HR17N-315,
HR6-315
商 标: /

样品数量: 9 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2020-04-07

完成日期: 2020-04-18

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕
工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕
工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发
区中心大道 288 号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17N-800, HR6-800, HR17N-630, HR6-630, HR17N-500, HR6-500,
HR17N-400, HR6-400, HR17N-315, HR6-315

Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC415V/690V;

Ith=Ie:315A, 400A, 500A, 630A, 800A;

Iq:100kA(415V), 50kA(690V);

使用类别: AC-23B(415V), AC-22B(690V);


极数:3P;

配用的辅助触头: 一常开一常闭(2002010305025051)

型号: JW2-11; Ith: 3A


AC-15: AC220V, 0.5A;

DC-13: DC220V, 0.1A.

主检: 朱文华 签字: 


日期:

2020-05-07

审核: 姜 鑫 签字: 

日期:

2020-05-07

签发: 陈 源 签字: 

日期:

2020-05-07



备注:

HR17N-800/31:#01

HR17N-800/30:#02#03#06#07#08

HR6-800/30:#04

HR17N-315/30:#05