



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3352343


(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：HH15(QA、QP)-400、630

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：隔离开关</p> <p>型 号： HH15(QA、QP)-400/42、 HH15(QA、QP)-400/40、 HH15(QA、QP)-630/40、 HH15(QA、QP)-630/3N0、 HH15(QA、QP)-630/30</p> <p>商 标： /</p> <p>数 量： 12 台</p> <p>样品来源： 送样</p> <p>收样日期： 2019-11-20</p> <p>完成日期： 2019-12-20</p>	<p>委托人： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产者： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区</p> <p>生产企业： 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号</p>
<p>试验结论： 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HH15(QA、QP)-400、630； Uimp:12kV； Ui:1000V； Ue:AC415V/690V； Ith:630A； Ie: 400A, 630A； Icw=12.6kA/1s； Icm(峰值): 25.2kA； 使用类别： AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V)； 3P、3P+N、4P 配用的辅助触头： 1NO1NC、2NO2NC， Uimp:2.5kV， Ui:660V， Ith:6A， AC-13:380V/6A</p>	
<p>主检：  日期： 2019-12-20</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2019年12月25日</p>
<p>审核：  日期： 2019-12-24</p>	
<p>签发：  日期： 2019-12-25</p>	
<p>备注： 示波图编号原则： S(试验波)， Y(预期波)， E(EMC 波形)； D(50kA 系统)， X(10kA 系统)， S(寿命系统)， N (120kA 系统)， Z(综合系统)， F(辅助触头系统)， RE(辐射发射)， CE(传导发射)， HA(谐波)。</p>	