



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2020CQC012030-520650
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1NPL-250, TGQKPL-250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器

型 号:

TGQ1NPL-250,TGQKPL-250

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2020-04-13

完成日期: 2020-05-15

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道
288 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGQ1NPL-250,TGQKPL-250

Ui:800V(主电路),500V(控制回路,辅助回路);

Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路,辅助回路);

Ith: 250A;Ue: AC230V(2P),AC400V(3P,4P);

Ie:125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;

使用类别:AC-33B;

Icm:30kA;Icw:15kA/30ms;Iq:120kA;

转换方式:ATSE;电器级别:PC 级;

极数:2P,3P,4P.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-05-27审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2020-05-27签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-05-27

备注:

TGQ1NPL-250III/2CT:#01#05#07

TGQ1NPL-250III/4CT:#02#03#06#08

TGQKPL-250II/4CTF:#04

