



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: V2020CQC012030-520651
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1NPL-125, TGQKPL-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1NPL-125,TGQKPL-125 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-04-13 完成日期: 2020-05-18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1NPL-125,TGQKPL-125 Ui:800V(主电路),500V(控制回路,辅助回路); Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路,辅助回路); Ith: 125A;Ue: AC230V(2P),AC400V(3P,4P); Ie: 63A,80A,100A,125A; 使用类别:AC-33A; Icm:17kA;Icw:10kA/30ms;Iq:120kA; 转换方式:ATSE;电器级别:PC 级; 极数:2P,3P,4P.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-05-30	 (检测机构名称: 盖章) 2020年05月30日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2020-05-30	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-05-30	
备注: TGQ1NPL-125III/2YBT:#01#05#07 TGQ1NPL-125III/4YBT:#02#03#06#08 TGQKPL-125II/4YBTF:#04	