



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2020CCC0308-3506050
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: NHZ1-00, NHZ1-00S

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: NHZ1-00, NHZ1-00S 商 标: / 样品数量: 24 熔芯+8 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-06-16 完成日期: 2020-07-02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号									
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHZ1-00, NHZ1-00S; Un:DC80V; In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A, 160A,200A,250A,300A,315A,350A,400A,500A,600A; 额定分断能力 II: 25kA; 分断范围和使用类别:gS.										
主检: 王 炜 签名:  日期: 2020-07-14										
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2020-07-14										
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-07-14										
备注 1. 变更情况:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 熔管型号规格/牌号变更</td> <td>75%氧化铝</td> <td>高频电瓷</td> </tr> <tr> <td>2. 熔体元件/材料名称, 型号规格/牌号和制造商(生产厂)变更</td> <td> 银 Ag-Y2 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司 </td> <td> 紫铜带 T2Y 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司 乐清市赛恒电气科技有限公司 </td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 熔管型号规格/牌号变更	75%氧化铝	高频电瓷	2. 熔体元件/材料名称, 型号规格/牌号和制造商(生产厂)变更	银 Ag-Y2 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司	紫铜带 T2Y 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司 乐清市赛恒电气科技有限公司
序号和名称	变更前	变更后								
1. 熔管型号规格/牌号变更	75%氧化铝	高频电瓷								
2. 熔体元件/材料名称, 型号规格/牌号和制造商(生产厂)变更	银 Ag-Y2 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司	紫铜带 T2Y 福达合金材料股份有限公司 上海沪胜精密合金有限公司 瑞安市展鹰电气科技有限公司 乐清市赛恒电气科技有限公司								
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-16C0183-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2016010308861058; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。										