



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2020CCC0305-3483444
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ3P-630III、TGQKPs-630III

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ3P-630III、 TGQKPs-630III 商 标: / 样品数量: 3 样品来源: 企业送样 收样日期: 2020-06-11 完成日期: 2020-07-24	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号		
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ3P-630III、TGQKPs-630III; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 630A; U_e : AC400V/50Hz; I_e : 400A、500A、630A; 使用类别: AC-33B; I_{cw} : 20kA/60ms; I_{cm} (峰值): 25.2kA; I_q : 50kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; 辅助回路: U_i : 400V; U_{imp} : 4kV;			
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2020-07-24	 国家低压电器产品质量监督检 验中心 (浙江) 2020 年 07 月 24 日		
审核: 林 杰 签名:  日期: 2020-07-24			
签发: 许启进 签名:  日期: 2020-07-24			
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
	变更信息	变更前	变更后
	型号变更	TGQ3P-630III	TGQ3P-630III、TGQKPs-630III
	使用类别变更	AC-33iB	AC-33B
	额定短时耐受电流	12.6kA/60ms	20kA/60ms
	原 3C 证书编号	2018010305063833	
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心 (浙江)	17001-A2018CCC03 05-2797723	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			