



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2020CCC0302-3502920
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-3000/30、HD13-3000/31、
HD13-3000/40、HD13-3000/41、
HD13BX-3000/30、HD13BX-3000/31、
HD13BX-3000/40、HD13BX-3000/41

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 刀开关 型 号: HD13-3000/30、HD13-3000/31、 HD13-3000/40、HD13-3000/41、 HD13BX-3000/30、 HD13BX-3000/31、 HD13BX-3000/40、 HD13BX-3000/41 数 量: 6 收样日期: 2020-06-22 完成日期: 2020-07-03 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限 公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区 中心大道 288 号																								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																									
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD13-3000/30、HD13-3000/31、HD13-3000/40、HD13-3000/41、 HD13BX-3000/30、HD13BX-3000/31、HD13BX-3000/40、HD13BX-3000/41; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415/690V; Ith: 3000A; Ie: 3000A; Icw: 50kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 3P、4P;																									
主检: 朱 琳 签名:  日期: 2020-07-07	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2020 年 07 月 08 日																								
审核: 蔡益州 签名:  日期: 2020-07-08																									
签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-07-08																									
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图 样品编号: HD13BX-3000/40 4P 3000A: I-1、II-1、III-1、F-1;																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[18] Ue 变更</td> <td>AC380V</td> <td>AC415V/690V</td> </tr> <tr> <td>[18] Ui 变更(产品结构无变化)</td> <td>660V</td> <td>1000V</td> </tr> <tr> <td>[18] Uimp 变更(产品结构无变化)</td> <td>8kV</td> <td>12kV</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2009010305324810</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td>03601-A-18B1242-S C-040-11B4633-S</td> </tr> <tr> <td colspan="3">说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	[18] Ue 变更	AC380V	AC415V/690V	[18] Ui 变更(产品结构无变化)	660V	1000V	[18] Uimp 变更(产品结构无变化)	8kV	12kV	原 3C 证书编号	2009010305324810		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-18B1242-S C-040-11B4633-S	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		
变更信息	变更前	变更后																							
[18] Ue 变更	AC380V	AC415V/690V																							
[18] Ui 变更(产品结构无变化)	660V	1000V																							
[18] Uimp 变更(产品结构无变化)	8kV	12kV																							
原 3C 证书编号	2009010305324810																								
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																								
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-18B1242-S C-040-11B4633-S																							
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																									