



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012030-541472

产品名称: 隔离开关

型 号: TGHT17-250/3L、TGHT17-400/3L、
TGHT17-630/3L、TGHT17-250/3S、
TGHT17-400/3S、TGHT17-630/3S

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 隔离开关 型 号: TGHT17-250/3L、TGHT17-400/3L、 TGHT17-630/3L、TGHT17-250/3S、 TGHT17-400/3S、TGHT17-630/3S 样品数量: 20 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020.05.14 完成日期: 2020.06.03	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHT17-250/3L、TGHT17-400/3L、TGHT17-630/3L、TGHT17-250/3S、TGHT17-400/3S、 TGHT17-630/3S; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415V/690V; Ith: 250A、400A、630A; Ie: 250A、400A、630A; Icm(峰值): 30kA; Icw: 15kA/1s; 使用类别: AC-22B(AC415V)、 AC-21B(AC690V); 极数: 3P	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2020.06.03	
备注:	


报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC201565
首页	√	1	V-14201-DC201565
报告组成	√	1	V-14201-DC201565
安全型式试验报告	√	71	V-14201-DC201565
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2020CQC012030-541472 样品名称: 隔离开关 型号规格: TGHT17-250/3L、TGHT17-400/3L、 TGHT17-630/3L、TGHT17-250/3S、 TGHT17-400/3S、TGHT17-630/3S 样品数量: 20 台 样品生产序号: / 收样日期: 2020.05.14 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T14048.3-2017《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGHT17-250/3L、TGHT17-400/3L、TGHT17-630/3L、TGHT17-250/3S、TGHT17-400/3S、 TGHT17-630/3S; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415V/690V; Ith: 250A、400A、630A; Ie: 250A、400A、630A; Icm(峰值): 30kA; Icw: 15kA/1s; 使用类别: AC-22B(AC415V)、 AC-21B(AC690V); 极数: 3P	
主检: 章 羿 签名:  日期: 2020.06.03 审核: 魏益松 签名:  日期: 2020.06.03 签发: 徐 亮 签名:  日期: 2020.06.03	 中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2020 年 06 月 0 日
备注	试品编号: #1~#5: TGHT17-250/3L #6~#8: TGHT17-400/3L #9~#12: TGHT17-630/3L #13~#14: TGHT17-250/3S #15~#16: TGHT17-400/3S #17~#20: TGHT17-630/3S