



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2020CCC0305-3483422
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC 级)

型 号: TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III、
TGQKPs-1000III、TGQKPs-1250III、TGQKPs-1600III

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III、TGQKPs-1000III、TGQKPs-1250III、TGQKPs-1600III 样品数量: 4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2020-06-24 完成日期: 2020-07-03	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III、TGQKPs-1000III、TGQKPs-1250III、TGQKPs-1600III Ue: AC400V; Ie: TGQ3P-1000III、TGQKPs-1000III: 630A、700A、800A、1000A; TGQ3P-1250III、TGQKPs-1250III: 1250A; TGQ3P-1600III、TGQKPs-1600III: 1600A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、4kV(控制回路); Ith: TGQ3P-1000III、TGQKPs-1000III: 1000A; TGQ3P-1250III、TGQKPs-1250III: 1250A; TGQ3P-1600III、TGQKPs-1600III: 1600A; Icm(峰值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; Iq: 90kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; ATSE 型式: ATSE; 极数: 3P, 4P		
主检: 沈 嘉 签名:  日期: 2020-07-08	 浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2020 年 07 月 09 日	
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2020-07-09		
签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-07-09		
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		
变更信息 [4] 在证书上增加同种产品其它型号	变更前 TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III	变更后 TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III、TGQKPs-1000III、TGQKPs-1250III、TGQKPs-1600III
原 3C 证书编号	2018010305096446	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	02401-1811900023
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		