

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307004419

浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：15906772673
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004419

产品系列、型号、规格:

THB1LE-63, THB1LG-63; Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P)(THB1LE-63); AC230V(1P+N, 2P)(THB1LG-63); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; I Δ n: 30mA, 100mA, 300mA/AC型; 电子式; I Δ n动作时间 $t \leq 0.1s$; I Δ m: 3000A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; 额定频率: 50Hz; Icn: 10000A; Ics: 7500A; 极数: THB1LE-63: 1P+N(N极常通, 不适用于隔离), 2P, 3P, 3P+N(N极常通, 不适用于隔离), 4P; THB1LG-63: 1P+N(N极常通, 不适用于隔离), 2P; THB1LG-63: 带过电压保护, 过电压保护整定动作值UVG: 280V $\pm$ 5%

联系人: 李莉
电话: 15906772673
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。