

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302001307

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：隔离开关熔断器组
产品系列、型号、规格：HH15(QSA)-125;详见附件
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-08
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001307

产品系列、型号、规格(附件):

HH15(QSA)-125;

U_{imp}: 12kV;

U_i: 1000V;

I_{th}: 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

U_e: AC415V, AC690V;

I_e: 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

I_q: 100kA (AC415V) / 50kA (AC690V);

使用类别: AC-23B (AC415V) / AC-22B (AC690V);

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头 3SB1400-0A (1N01NC, 2N02NC):

I_{th}: 6A;

AC-13: U_e / I_e: AC380V / 6A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-08
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: