

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980303000286

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：接触器式继电器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.5-2017
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000286

产品系列、型号、规格:

JZC1-44、JZC1-53、JZC1-62、JZC1-71、JZC1-80、JZC1-04、JZC1-13、JZC1-22、JZC1-31、JZC1-40 ; Uimp : 6kV ; Ui : 660V ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue/Ie : 380V/0.95A ; DC-13 : 220V/0.15A

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000286

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

$\frac{JZ}{(1)}$ $\frac{C}{(2)}$ $\frac{1-}{(3)}$ $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{Z}{(6)}$

- (1) 继电器
- (2) 接触器式
- (3) 设计序号
- (4) 常开触头对数*
- (5) 常闭触头对数*
- (6) 有 Z 表示直流型, 无 Z 表示交流型

* 常开、常闭辅助触头组合方式有: 44, 53, 62, 71, 80, 04, 13, 22, 31, 40

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: