

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307006979

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006979

产品系列、型号、规格:

TGB1Z-125B,TGB1Z-125C(详见型号解释); Uimp:4kV;Ui:500V;Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P),DC125V(1P外形),DC250V(2P外形),DC375V(3P外形),DC500V(4P外形);In:63A,80A,100A,125A;过电流脱扣类型:热磁式;AC:Ics=7.5kA;Icu=10kA;DC:Ics=Icu=10kA;使用类别:A类;极数:1P,2P,3P,4P

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006979


产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

TG B 1 Z - 125 □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①TG: 公司代号;
- ②B: 小型类断路器代号;
- ③1: 设计序号;
- ④Z: 派生代号, 交直流两用;
- ⑤125: 壳架等级额定电流;
- ⑥瞬时脱扣器类型: B、C

TGB1Z-125直流线路接线图



- 1. + 电压源正极, - 电压源负极.
- 2. L+ 负载正极, L- 负载负极.
- 3. 本产品同时满足上述接线图所示的正反接线方式。

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: