

Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50448761

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference
L.L.

Unser Zeichen Our Reference
ZC10-YQ-50298929 001

Ausstellungsdatum Date of Issue
09.10.2019 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.
Sulv Industrial Area,
Liushi Town, Yueqing City,
Zhejiang Province 325604
P. R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.
Sulv Industrial Area,
Liushi Town, Yueqing City,
Zhejiang Province 325604
P. R. China

Prüfzeichen Test Mark



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1419073973

Geprüft nach Tested acc. to

EN 61558-1:2005+A1
EN 61558-2-2:2007, excluding
sub clause 6.104 and 12.101

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

(Single Phase Control Transformer)

Type Designation	: BK-uVA (Tengen (Logo))	5
	u = 15 - 40 in Steps of 5,	1
	100 - 400 in Steps of 10,	
	450 - 900 in Steps of 50,	
	1000 - 9600 in Steps of 100,	
	10K - 20K in Steps of 1K,	
	50, 60, 63, 75, 80, 105, 165,	
	203, 288, 318, 405, 430, 630,	
	830, 1250, 12.5K, 14.4K,	
	19.2K, 30K, 32K, 40K	
Rated Supply Voltage	: 1V - 1140V in Steps of 1; 50/60Hz	
Rated Output Voltage	: 1V - 1140V in Steps of 1; 50/60Hz	
Rated Ambient Temperature:	40°C	
Protection Degree	: IP00	

Continued on page 0002

6

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



James Li

Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate

of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50448761

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
L.L.

Unser Zeichen *Our Reference*
ZC10-YQ-50298929 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
09.10.2019 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.
Sulv Industrial Area,
Liushi Town, Yueqing City,
Zhejiang Province 325604
P. R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd.
Sulv Industrial Area,
Liushi Town, Yueqing City,
Zhejiang Province 325604
P. R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1419073973

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 61558-1:2005+A1
EN 61558-2-2:2007, excluding
sub clause 6.104 and 12.101

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

(Single Phase Control Transformer)

Continuation from page 0001

Rated Thermal Output (VA): 15 - 40 in Steps of 5,
100 - 400 in Steps of 10,
450 - 900 in Steps of 50,
1000 - 9600 in Steps of 100,
10K - 20K in Steps of 1K,
50, 60, 63, 75, 80, 105, 165,
203, 288, 318, 405, 430, 630,
830, 1250, 12.5K, 14.4K, 19.2K,
30K, 32K, 40K

Insulation Class : Class B for not more than 10KVA,
Class F for Others

Method of Installation : Built-in

Protection Class : Class I

Short-circuit Proof : Non-short-circuit Proof Transformer

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



James Li