

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007700




浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TGM2-□□，TGM2X-□□；详细参数及型号解释见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：赛德电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市七里港工业区

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-10
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007700

产品系列、型号、规格(附件):

TGM2-□□, TGM2X-□□; 型号解释详见附件; Ue: AC415V/AC500V/AC690V; Ui: 1000V;
Uimp: 8kV; In: 800A (320A~800A可调), 1000A (400A~1000A可调), 1250A
(500A~1250A可调), 1600A (640A~1600A可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Icw:
20kA/1s; AC415V: M型: Ics=Icu: 50kA, H型: Ics=Icu: 65kA; AC500V: M型:
Ics=Icu: 35kA, H型: Ics=Icu: 45kA; AC690V: M型: Ics=Icu: 20kA, H型: Ics=Icu:
30kA; 使用类别: B类; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ith:
6A; AC-12: Ue/Ie: 220V/240V/6A, 380V/440V/6A; AC-15: Ue/Ie: 220V/240V/6A,
380V/440V/6A

型号解释:

SDM6/SDM6X - □ □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) SDM6表示品牌供电市场; SDM6X表示战略合作市场
- (2) 额定电流(A): 800、1000、1250、1600
- (3) 分断能力代号; M型: 标准型、H型: 较高分断型
- (4) 极数: (3: 3P, 4: 4P)
- (5) 附件代号见表3

模块部分:

液晶型: Micrologic 5.0A

拨盘型: Micrologic 2.3

联系人:

李莉

电话:

0577-57166162

电子邮箱:


lili@tengen.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020.11-10

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007700

产品系列、型号、规格(附件):

表 3

附件组合名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	分励 + 报警	一组辅助触头	辅助 + 报警	欠压脱扣器	欠压 + 报警	分励 + 辅助	分励 + 辅助 + 报警	二组辅助触头	二辅助 + 报警	欠电 + 辅助	辅助 + 欠压 + 报警
代号	无	308	310	318	320	328	330	338	340	348	360	368	370	378

联系人: 李莉
 电话: 0577-57166162
 电子邮箱: lili@tengen.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2020.11.10
 自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。