



RoHS符合性认证证书

证书编号：2018-SIIE-105001-0007

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
TGB3-125、TGB3H-125
型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011

认证模式

产品型式试验+获证后监督

发证机构

重庆仕益产品质量检测有限责任公司

发证日期 2018年7月5日

有效期日期 2021年7月4日

总经理

重庆仕益产品质量检测有限责任公司

SIIE 仕益质检
QUALITY TESTING



附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2018-SIIE-105001-0007

TGB3-125 TGB3H-125 Ue:AC230V(1P), AC400V(2P\3P\4P); In:63,80,100,125A; Icu:10 kA , Ics:7.5kA;使用类别(Cat):A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P ; 瞬时脱扣器类型: B、C、D (TGB3H-125)。 Ue:AC230V(1P), AC400V(2P\3P\4P); In:63,80,100,125A; Icu=Ics:6kA; 使用类别(Cat):A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P ; 瞬时脱扣器类型: B、C、D (TGB3-125)



注: 此附录与证书同时使用时有效。