



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:



申请编号: V2020CQC012030-715254
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGB2D-80、TGB2D-80R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: TGB2D-80、 TGB2D-80R</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 66</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2020-10-09</p> <p>完成日期: 2020-10-28</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公 司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGB2D-80、TGB2D-80R Ue: AC230V(1P、2P)、AC400V(2P、3P、 4P); DC60V/125V(1P外形)、DC110V/250V(2P外形)、DC375V(3P外形), DC500V(4P外形); Ui: 690V; Uimp: 6kV; In: 10A、16A、20A、25A、 32A、40A、50A、63A、80A; Ics=Icu=6kA; 过电流脱扣器类型:热磁式; 使用类别:A类; 适用频率: 50/60Hz; 极数: AC: 1P、2P、3P、4P、DC:1P 外形、2P外形、3P外形、4P外形(均为保护极,适用于隔离用)</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2020-10-29</p>	
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2020-10-30</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2020-10-31</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 样品编号: 见附件1</p>	