



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2015CCC0305-2030744
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关 (PC 级)

型 号: THQ2-1600

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 双电源自动转换开关 型 号: THQ2-1600 数 量: 2 收样日期: 2015-05-14 完成日期: 2015-05-19 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ2-1600 Ue: AC400V; In: 1600A、1250A、1000A、800A; Ui: 800V; Ith: 1600A; Icm (峰值): 67.5kA; Icw: 32kA/60ms; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P、4P	
签发人: 杜量 签名:  签发日期: 2015-05-21	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C150880
首页	√	1	C-06801-1C150880
报告组成	√	1	C-06801-1C150880
安全型式试验报告	√	8	C-06801-1C150880-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C150880

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0305-2030744
(任务编号)

样品名称: 双电源自动转换开关

型号规格: THQ2-1600

样品数量: 2

样品生产序号: /

收样日期: 2015-05-14

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正智能电器有限公司

委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者(制造商): 一二三电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路
17 弄 9 号

生产企业: 一二三电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9
号


试验依据标准: GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THQ2-1600

Ue: AC400V; In: 1600A、1250A、1000A、800A; Ui: 800V; Ith: 1600A; Icm(峰值): 67.5kA;
Icw: 32kA/60ms; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P、4P

主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2015-05-20

审核: 袁科锋 签名:  日期: 2015-05-20

签发: 杜 量 签名:  日期: 2015-05-21

浙江省机电产品质量检测所
2015 年 05 月 21 日



备注

变更信息	变更前	变更后
[17] 其它	In: 1600A、1250A、1000A	In: 1600A、1250A、1000A、800A
	产品名称: 双电源自动切换开关	产品名称: 双电源自动转换开关
	Icm(峰值): 67kA	Icm(峰值): 67.5kA
原 3C 证书编号	2013010305635045(母报告) 2014010305716665(ODM)	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所(06801)(母报告)	C-06801-1C150210-S
	杭州中检电气研究院有限公司(14201)(ODM)	C-14201-DC141385-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		