



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM


申请编号: A2015CCC0305-2012182
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型 号: THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C 数 量: 3 台 收样日期: 2015-04-09 完成日期: / 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号																					
试验结论: 合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C Ui:690V; Ith: 32A; Ue: AC400V; Ie: 10A,16A,20A,25A,32A; 使用类别: AC-33B; 转换方式: ATSE; Icm: 17kA; Icw: 10kA/0.06s; 电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2015010305757760)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																						
签发人: 顾丽琴 签名:  签发日期: 2015-04-23																						
备注:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ODM 认证</th> <th style="width: 33%;">母证书</th> <th style="width: 33%;">ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>一二三电气有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号</td> <td>嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>YUS1-32NA, YUS1-32N, YUS1-32C</td> <td>THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2015010305757760</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">湖南电器检测所</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> 说明: 本试验报告引用编号为“03401-2014027A-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。 </td> </tr> </tbody> </table>		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人名称	一二三电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号	嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	YUS1-32NA, YUS1-32N, YUS1-32C	THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C	母证书编号	2015010305757760		母证书检测机构	湖南电器检测所		说明: 本试验报告引用编号为“03401-2014027A-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		
ODM 认证	母证书	ODM 申请																				
委托人名称	一二三电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司																				
委托人地址	乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号	嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																				
型号	YUS1-32NA, YUS1-32N, YUS1-32C	THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C																				
母证书编号	2015010305757760																					
母证书检测机构	湖南电器检测所																					
说明: 本试验报告引用编号为“03401-2014027A-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。																						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-15B0569-S
首页	√	1	03601-A-15B0569-S
报告的组成	√	1	03601-A-15B0569-S
安全型式试验报告	√	10	03601-A-15B0569-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0305-2012182 (任务编号) 样品名称: 双电源自动转换开关 型号规格: THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C 样品数量: 3 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-04-09 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号
---	---

试验依据标准: GB/T 14048.11-2008

《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C

YUS1-32NA, YUS1-32N, YUS1-32C

Ui: 690V; Ith: 32A;

Ui: 690V; Ith: 32A;

Ue: AC400V;

Ue: AC400V;

Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;

Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A;

使用类别: AC-33B; 转换方式: ATSE;

使用类别: AC-33B; 转换方式: ATSE;

Icm: 17kA; Icw: 10kA/0.06s;

Icm: 17kA; Icw: 10kA/0.06s;

电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P

电器级别: PC 级; 极数: 3P, 4P

经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2015010305757760)产品, 产品描述一致, 内部结构一致。

主检: 王 炜 签名:  日期: 2015-04-22

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2015-04-22

签发: 顾丽琴 签名:  日期: 2015-04-23



备注

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	一二三电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号	嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	YUS1-32NA, YUS1-32N, YUS1-32C	THQ2-32NA, THQ2-32N, THQ2-32C
母证书编号	2015010305757760	
母证书检测机构	湖南电器检测所	

说明: 本试验报告引用编号为“03401-2014027A-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。