



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☒ 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2014CCC0305-1840430

产品名称: 双电源自动切换开关(PC 级)

型 号: THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P

检测机构: 杭州中检电气研究院有限公司



样品名称: 双电源自动切换开关 型 号: THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2014.08.02 完成日期: 2014.08.14	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区 经五路 17 弄 9 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五 路 17 弄 9 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ie: 3200, 2500, 2000, 1250, 1000, 800, 630A; Ith: 3200, 2500, 2000, 1250, 1000, 800, 630A; Icw: 50kA/1s; 电器级别: PC 级; 使用类别: AC-33iB; 极数: 3P、4P; 转换方式: ATSE	
签发人: 楼云生 签名:  签发日期: 2014.08.14	
备注:	



报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-14201-DC141383
首页	√	1	C-14201-DC141383
报告组成	√	1	C-14201-DC141383
安全型式试验报告	√	7	C-14201-DC141383
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0305-1840430 样品名称: 双电源自动切换开关 型号规格: THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014.08.02 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /		委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者(制造商): 一二三电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号 生产企业: 一二三电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号	
试验依据标准: GB/T14048.11-2008《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P; Ui: 690V; Ue: AC400V; Ie: 3200, 2500, 2000, 1250, 1000, 800, 630A; Ith: 3200, 2500, 2000, 1250, 1000, 800, 630A; Icw: 50kA/1s; 电器级别: PC 级; 使用类别: AC-33iB; 极数: 3P、4P; 转换方式: ATSE 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与获证(2008010311267550)产品, 产品描述一致, 内部结构一致。			
主检: 徐 亮 签名:  日期: 2014.08.14		 杭州中检电气研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2014 年 08 月 14 日	
审核: 孙荣林 签名:  日期: 2014.08.14			
签发: 楼云生 签名:  日期: 2014.08.14			
备注	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
	委托人名称	一二三电气有限公司	浙江天正智能电器有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市经济开发区经五路 17 弄 9 号	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
	型号	YUS1-3200	THQ2-3200/3P, THQ2-3200/4P
	母证书编号	2008010311267550	
	母证书检测机构	苏州电器科学研究所有限公司(报告编号: C-040-09B2136-S) 湖南电器检测所(报告编号: A2007CCC0311-531389) 杭州中检电气研究院有限公司(报告编号: C-14201-DC140749)	
说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC140749”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。			