

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012033-755385

(任务编号)



产品名称: 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器

(RC-MCCB)

型 号: TGM2FC-160L、TGM2FC-160M、TGM2FC-160H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 具有远程控制功能的塑料外壳式断路器(RC-MCCB) 型 号: TGM2FC-160L、TGM2FC-160M、TGM2FC-160H 商 标: / 样品数量: 18 样品来源: 企业送样 收样日期: 2020-12-01 完成日期: 2021-01-10	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008、CQC1148-2020、NB/T42149-2018 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM2FC-160L、TGM2FC-160M、TGM2FC-160H Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: 160A (63~160A 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; L 型: Ics: 15kA、Icu: 20kA、Icw: 2kA/1s; M 型: Ics: 35kA、Icu: 50kA、Icw: 2kA/1s; H 型: Ics: 50kA、Icu: 70kA、Icw: 2kA/1s; 使用类别: A 类; 极数: 3P+N (三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用); 频率: 50/60Hz; 开关模式: 远程合分、手动合分; 远程控制信号模式: 交流电平、通信协议 (RS485 控制)、无源触点	
主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-01-11	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2021 年 01 月 13 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-01-12	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-01-13	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 TGM2FC-160L 160A: I -1、II -1、III -1、IV -1、V-1~V-4、VI-1、VII-1、VIII-1、X-1、X-2; TGM2FC-160M 160A: II -2; TGM2FC-160H 160A: II -3;	